



## ***ALLEGATO E***

# ***MISURE DI MIGLIORAMENTO***



## In via generale per tutti i plessi scolastici.

### Richiedere la seguente documentazione all'ente Proprietario:

- Certificato di Agibilità;
- C.P.I. o S.C.I.A. per le scuole soggette;
- Certificato conformità impianto elettrico (L.37/2008) e controlli periodici;
- Denuncia impianto messa a terra e verbali delle verifiche periodiche;
- Denuncia impianto protezione contro le scariche atmosferiche;
- Certificato di conformità impianto di riscaldamento e centrale termica;
- Certificato di conformità impianto antincendio, se presente;
- Copia della documentazione affidamento conduzione/manutenzione centrale termica;
- Dichiarazione corretta installazione dei dispositivi di apertura manuale delle porte su vie di esodo soggette a marcatura CE.
- Registro controlli programmati e delle manutenzioni su presidi antincendio (D.P.R. 151/2011)
- Certificato rete idraulica antincendio;
- Dichiarazione di conformità impianto di sollevamento e verbale verifica periodica;
- Certificato "censimento amianto" negli edifici scolastici;
- Verifica sismica ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e calcolo indice di vulnerabilità sismica;

### A carico dell'Ente Proprietario

### Eeguire le seguenti opere:

- Verificare, dove è presente, il corretto funzionamento dell'impianto di allarme (possibili malfunzionamenti);
- Verificare il funzionamento dell'impianto delle luci di emergenza;
- Verifica soffitti (con particolare attenzione alle controsoffittature);
- Verifica corretto funzionamento dei sistemi antincendio;
- Verificare il fissaggio degli armadi alle pareti;
- Effettuare la manutenzione di apparecchi di sollevamento (montacarichi, ascensori, montascale);
- Effettuare manutenzione alle attrezzature ed ai luoghi esterni alle sedi scolastiche;
- Adeguamento delle strutture alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Sostituire i filtri dei termo convettori (dove presenti) ogni 6 mesi;
- Verificare che sia presente la segnaletica di sicurezza.



### **A carico del personale scolastico (in generale):**

- Mantenere i percorsi di esodo sempre sgombri da qualsiasi materiale o ostacolo che ne comprometta il facile scorrimento;
- Aggiornare periodicamente il registro dei controlli interni (estintori, luci di emergenza, allarme, porte di emergenza, etc.);
- Conservare i materiali pericolosi e/o nocivi in opportuno locale custodito;
- I materiali per le pulizie devono essere utilizzati seguendo le prescrizioni delle schede di sicurezza rilasciate dal produttore;
- Effettuare controlli giornalieri per le porte di emergenza e verificare la presenza di dispositivo alternativo di diffusione sonora (allarme tromba da stadio o allarme automatico);
- Accertarsi della chiusura del gas ove sono presenti le cucine e alimentazione di altre apparecchiature;
- Controllare il contenuto della cassetta del primo soccorso;
- Assicurarsi che siano ben in vista le planimetrie con illustrazione di vie di esodo;
- Evitare l'accesso alle strutture scolastiche di persone estranee alla scuola, in caso contrario si dovrà informare che il personale scolastico non sarà responsabile di alcun evento.



## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. VOLUMNIO” – PONTE SAN GIOVANNI

### A carico dell'ente Proprietario:

- Dotare di cortine frangisole i locali del versante sud-est del nuovo corpo di fabbrica per ridurre il forte irraggiamento;
- Verificare la stabilità delle controsoffittature;
- Installare sul bordo dei gradini delle scale interne del vecchio corpo di fabbrica, di bande chiare per evidenziare l'ampiezza dei gradini alle persone ipovedenti;
- Integrare la segnaletica di sicurezza;
- Installare vicino agli ingressi gli opportuni comandi di sgancio a distanza degli interruttori elettrici;
- Adeguare l'altezza dei parapetti situati in prossimità della scala di accesso ( fino a cm.100);
- Apporre strisce antiscivolo alle scale dell'ingresso;
- Applicare protezione alle vetrate lungo il corridoio (finestre biblioteca) ed alzare parapetto ringhiera protezione scala perché facilmente scavalcabile;
- Verificare stabilità plafoniere;
- Dotare le finestre con apertura wasistas di catenelle di protezione;
- Sostituire i vetri, non di sicurezza, specialmente lungo i passaggi ad altezza cm.100 e nel locale portineria;
- Fissare gli armadi alle pareti;
- Sostituire vetri rotti degli idranti;

### A carico del personale scolastico:

- Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;
- Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza, funzionamento uscite di emergenza, estintori;
- Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

## SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” – PONTE SAN GIOVANNI

### A carico dell'ente Proprietario:

- Dotare le plafoniere della palestra di adeguate protezioni;
- Eliminare il gradino subito a ridosso delle uscite di emergenza verso il giardino;
- Eliminare il gradino della uscita di emergenza del piano 1°;
- Adeguare il locale posto al seminterrato adibito ad archivio;
- Occorre mettere protezione alle finestre in alluminio applicando protezione agli spigoli pericolosi;
- Verifica spazio esterno con particolare riguardo agli scalini;
- Applicare catenelle di protezione alle finestre a wasistas;

### A carico del personale scolastico:

- Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;
- Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza, funzionamento uscite di emergenza, estintori;
- Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.



## “LE MARGHERITE” – PONTE SAN GIOVANNI

### A carico dell'ente Proprietario:

- Rivestire le tubazioni dell'impianto di riscaldamento con materiale idoneo;
- Verificare la stabilità delle plafoniere;
- Fissare gli armadi alle pareti;
- Sostituire i vetri che non sono di sicurezza;

### A carico del personale scolastico:

- Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;
- Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza, funzionamento uscite di emergenza, estintori;
- Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

## SCUOLA INFANZIA “PETER PAN” – PONTE SAN GIOVANNI

### A carico dell'ente Proprietario:

- Fissare gli armadi alle pareti;
- Controllare pavimento del bagno perché sdruciolevole ed eliminare le infiltrazioni di acqua che lo rendono inagibile;
- Applicare catenelle di sicurezza alle finestre con apertura a wasistas;
- Applicare protezioni ai muretti dei bagni;
- Verificare capienza, affollamento massimo, del refettorio;
- Verificare la stabilità delle plafoniere e delle controsoffittature;

### A carico del personale scolastico:

- Spostare temporaneamente la sezione “B” fino alla sistemazione della controsoffittatura;
- Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;
- Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza, funzionamento uscite di emergenza, estintori;
- Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

## SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA “LA FONTE” PIEVE DI CAMPO

### A carico dell'ente Proprietario:

- Rendere la finestra del pianerottolo delle scale apribile solo a wasistas, pericolo scavalco;
- Eliminare o proteggere i cordoli in cemento, che delimitano le piazzole del giardino perché a ciglio vivo;
- Mettere protezioni agli spigoli delle finestre;
- Applicare protezione agli spigoli delle finestre;
- Applicare catenelle di sicurezza ai wasistas;
- Rimuovere i vetri sopra luce delle aule;



- Fissare gli armadi alle pareti;

### **Palestra:**

- Applicare protezione ai corpi illuminanti;

### **A carico del personale scolastico:**

- Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;
- Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza, funzionamento uscite di emergenza, estintori;
- Prestare attenzione alle attività che prevedono l'uso del pallone durante le ore in palestra
- Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

## **SCUOLA ELEMENTARE "TEI" BALANZANO**

### **A carico dell'ente Proprietario:**

- Fissare gli armadi alle pareti;
- Ripristinare l'impianto di messa a terra presente sul tetto;
- Riparare la lesione presente davanti all'aula di sostegno e alla classe 1^A;
- Verificare il corretto funzionamento dell'impianto elettrico di sicurezza (luci di emergenza sempre accese);
- Verificare gli standard di illuminazione (bassa visibilità riscontrata nei corridoi e nelle aule);
- Effettuare, ogni 6 mesi, il cambio dei filtri dei termoconvettori;
- Acquisire il C.P.I. e le dichiarazioni di conformità degli impianti e dei vetri se a norma;
- Riparare lo sportello di chiusura del quadro elettrico esterno;
- Applicare catenelle alle finestre in wasistas;
- Eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua dalla copertura.

### **A carico del personale scolastico:**

- Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;
- Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza, funzionamento uscite di emergenza, estintori;
- Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

## **SCUOLA INFANZIA "FANTASIA" BALANZANO**

### **A carico dell'ente Proprietario:**

- Eliminare situazioni di pericolosità sull'area esterna (verificare stabilità alberi);
- Verificare se il prefabbricato è idoneo alla attività didattica sotto il profilo edilizio ed igienico sanitario;
- Aggiungere n. 2 estintori;
- Fissare gli armadi alle pareti;
- Eliminare la scivolosità del pavimento dei bagni;



## MISURE DI MIGLIORAMENTO

DVR-ALL-E

Rev. 02  
dicembre 2017

Pagina 7 di 5

- Verificare la stabilità del controsoffitto in pannelli;
- Eliminare la scivolosità della pavimentazione nel locale servizi igienici;
- Attivare le lampade emergenza non funzionanti.

### **A carico del personale scolastico:**

- Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;
- Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza, funzionamento uscite di emergenza, estintori;
- Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.